

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Харченко Ірина № 199/05-Зм-01321-2024 від «09» 07 2024 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської дільниці : майстер Кондратенко Сергій Михайлович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Харченко Ірина вул. Садова, 8.20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) За часом покриття високое газопроводу не відповідає вимогам п.7.92 ДБН В.2.5-2018, Газопостачання п.1.14 ВБСТ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Адаптація газопроводу (високое) згідно з вимогами п.7.92 ДБН В.2.5-2018, Газопостачання п.1.14 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)