

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Лісне
(місце складання)

№ 42/02-Дер від «10» 07 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Державське ТЕТ Майстер Вишневський А.О., слюсарі Чукалов А.М., Сулоєв А., Стеценко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 вер. Ліснаська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Окремі пошкодження газопроводу
 - 2) Триплями електричного з'єднання газопроводу
 - 3) Було виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСТ
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира N 9, квартира N 15

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недовліки цього пошкодження газопроводу - строки 1 місяць
усунути недовліки цього з'єднання електричного на відомому газопроводі - строки 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витік газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Вишневський А.О. Квп 10.07.24

З актом ознайомлений: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)