

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зінов № 278/03-ЗМ- від « 21 » 08 2024 року
01321-2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, слюсар Бухачев СГ, Мачинко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5 м Зінов ву Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) здоровийне покриття (пофарбування) газопроводу не
возноводас виконав цимку 4.92 ФДН В 25.08.2024
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних
каналів (ципка 6.1 ПБСТ МПДОМ)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування газового газопроводу
в термін до 20.09.2024
- 2) Спеціалізованою організацією зробити перевірку
газових та вентиляційних каналів в будинку
в термін до 20.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м Юрій ЮВ</u> <u> </u> <u>21 08 2024</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
<u>м Бухачев СГ</u> <u> </u> <u>21 08 24</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
<u>м Мачинко ОМ</u> <u> </u> <u>21 08 24</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
<u>м Микенко ДВ</u> <u> </u> <u>21 08 24</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> <u> </u> <u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (замовника)