

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв

№ 244/03-Зм-01321-2024 від « 07 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_ 20 року № \_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці Майстер Шмигеля ТЮ, сьорар. Буханцов БС, Микенко ДВ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 м. Зміїв шосе Тернопільське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незалежно покриття (нафтароздувний) газопроводу не забезпечено встановленням щикоту 7.92 ФРН в 25.20.2024
2) Виявлені акт перевірки газових та вентиляційних каналів (щикот 6.1 ПБСГ нецест)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається). За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1) Провести нафтароздувний газопроводу в термін до 08.09.2024
2) Організувати перевірку газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: м.п. Шмигеля ТЮ, Буханцов БС, Микенко ДВ
З актом ознайомлений: (підписи та дати)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано