

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ 256/03-ЗМ-0131 від « 18 » 08 2024 року 2024

Відповідно до договору від « \_\_\_ » 20\_\_ року № \_\_\_\_, працівниками Зміївського ВЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської дільниці

майстер Леонов О.О., слюсар Сирельников О.О., слюсар Флюба О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29, 1/2 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Заміщити покриття (погарбувати) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання на пункту 6.14 ПБСР НПАОП 0.00-6.76-15

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести погарбування ввісного газопроводу в мережі до 12.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Леонов О.О. [підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.08.2024 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Флюба О.В. [підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.08.2024 (дата)

Сирельников О.О. [підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.08.2024 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)