

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Сياتиме (місце складання)

№ 59/02-Джр від «12» 08 2024 року

Відповідно до договору від «...» 20 року №..., працівником(ами) виконавця робіт Юрєвичевське ТЕТТ майстер Вишневський А.О., Мосєргі Ломитюк В.О., Село Е.А., Стецунко В.Д. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Князів Острозьких

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Омьвити порадобувалля газопроводу
2) Трибрами електричпроводку з вв.дмного газопроводу
3) Було виявлено витони казу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира № 9

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки щодо порадобувалля газопроводу - строк 1 місяць
Усунути недоліки щодо змєхотжєння електричпроводку на вв.дмного газопроводу - строк 1 місяць
В ході проведення робіт ТО витони казу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0576330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Вишневський А.О. [підпис] 12.08.24

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)