

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Костянтинівка

№ 264/03-Зм-01321-2024 від « 14 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ С. Костянтинівка, вул. Центральна, 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Недостатнє покриття (порядкування) газопроводу
не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018
Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.26-15
- 2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування ввідного газопроводу в
термін до 14.09.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 14.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдєєнко В.О. 14.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 14.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 14.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)