

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м Зміїв № \_\_\_\_\_ від «24» 07 2024 року  
224/03-ЗМ-01321-2024

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, сансафо  
БуханувВС, миченко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавці робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 15 м Зміїв вул Степова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (пофарбування) газопроводу
- 2) не відповідає вимогам пункту 7.9.2 ДБН
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів  
пункту 6.11 ВБСГ ЮТАОТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вогнистого газопроводу в  
термін до 23.08.24 Спекталізованою організацією  
провести перевірку димових та вентиляційних каналів  
будинку в термін до 23.08.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

<u>м.р. Юрій ЮВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>24.07.24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
<u>са БуханувВС</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>24.07.24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
<u>са Миченко ДВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>24.07.24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)