

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Змієв № 285/03-Зч-01321-0024 від « 23 » 08 2024 року

Відповідно до договору від «     » 20 року №    , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, слюсарі Буханцов ВБ, Малишко ОМ, Микешко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 м. Змієв вул. Фабрична 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Проведення перевірки покриття (апаратів безпеки) газопроводу не здійснювалось виконавцем у жодну дату з 2021 по 2024
- 2) Відсутність акту перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСТ МНАОП)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).  
За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))  
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
1) Провести перевірку покриття одного газопроводу в термін до 23.09.24  
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.09.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)      
Контактний робочий телефон представника виконавця      
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження     З актом ознайомлений:    

<u>м-р Юрій ЮВ</u>	<u>23.08.2024</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>ВБ Буханцов</u>	<u>23.08.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>Малишко ОМ</u>	<u>23.08.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>Микешко ДВ</u>	<u>23.08.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)