

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м Зміїв № 260/03-ЗМ від « 14 » 08 2024 року  
01321-2024

Відповідно до договору від «     »     20    року №    , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, старший Буханцев С,  
Марин

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 м Зміїв вул Федорівка 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) залежна покриття (подарункова) газопроводу на
- 2) встановлені виміри пункту 7.92 ДБН В.2.5-10:2018
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних  
каналів (кв. № 6.1 ПБСТ ПБДОМ)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нарахування вказаного газопроводу в термін  
до 13.09.2024 спеціалізованою організацією провести  
перевірку димових та вентиляційних каналів  
будинку в термін до 13.09.2024  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

<u>м-р Юрій ЮВ</u> <u>14 08 2024</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>
<u>С.А. Буханцев С</u> <u>14 08 2024</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>
<u>С.А. Маринко ОМ</u> <u>14 08 2024</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>
<u>С.А. Махерко ДВ</u> <u>14 08 2024</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(за наявності, підпис замовника)