

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 271/03-ЗМ- від « 19 » 08 2024 року
01321-2024

Відповідно до договору від « ___ » ___ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Шваб ЮВ, слюсарі Бухарюв СС, Маринко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5/А м. Зміїв вул. Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Згорілий не покрита (пофарбована) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018
- 2) Воздухний акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 МБСТ НПАОП)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вказаного газопроводу в термін до 18.09.2024.

Купувати/заказати організацією проведення перевірки каналів та вентиляційних каналів будинку в термін до 18.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м.р. Шваб ЮВ</u> <u>[підпис]</u> <u>19.08.2024</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>
с.п. <u>Бухарюв СС</u> <u>[підпис]</u> <u>19.08.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(дата)</small>
с.п. <u>Маринко ОМ</u> <u>[підпис]</u> <u>19.08.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(дата)</small>
с.п. <u>Микенко ДВ</u> <u>[підпис]</u> <u>19.08.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(дата)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)