

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 261/03-ЗМ-01321 від « 14 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « 2024 » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ, слюсар Буханцов ВС, Мамшико ОМ, Дикенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 м Зміїв вул Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізольційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 4.92 ДБН В.2.5-20:2018

2) Визначити акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСТ НМАДом)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вогнища газопроводу в термін до 13.09.2024

Ініціувати/заявити організатором проведення перевірки димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 13.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юзін ЮВ 14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Буханцов ВС 14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Мамшико ОМ 14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Дикенко ДВ 14.08.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)