

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 291/03-Зм-01321-2024 від « 28 » 08 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, Слюсар

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7 м. Зміїв вул. Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгоджене покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.3.5-20:2018
- 2) Відсутність акту перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ ЧПАОП)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- а) Провести пофарбування вогню газопроводу в термін до 27.09.2024
- б) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 27.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений:

<u>м.р. Юрій ЮВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>28.08.2024</u> <small>(дата)</small>	<u>_____</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>
<u>с.п. Бухарчів СС</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>28.08.24</u> <small>(дата)</small>	<u>_____</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>
<u>с.п. Младинко Ол</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>	<u>_____</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>
<u>с.п. Микенко ДА</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>	<u>_____</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)