

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 250/03-ЗМ-01321 від « 12 » 08 2024 року - 2024

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзюк Ю В, слюсар...

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 м. Зміїв шосе Таранівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відновлює шкідливу ситуацію 7.9.2 ФМД В 2.5-20: 2020

2) Водостік акт перевіри димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ МНАОН)

3) МНАОН

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування влого газопроводу в термін до 12.09.2024

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 12.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Handwritten signatures and dates for the workers and those notified of the gas supply stoppage.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності, підпис) (замовника)