

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Терволацький

№ 281/03-ЗМ-01321 від « 21 » 08 2024 року 2024

Відповідно до договору від « ___ » 20__ року № ____, працівниками Зміївського ВЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської дільниці

магістер Леонов Олег Олександрович, слюсар Дзюба Олександр Володимирович, слюсар Сиремський Олег Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10, 3 м-н, м. Терволацький

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізольційне покриття (покрарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.д.5-10:2018 Газорозподільні мережі будинку 1.14 ПБСГ НПА ОП 0.00-1.76-95.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести покрарбування ввішеного газопроводу в термін до 21.09.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 21.08.2024 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиремський О.О. 21.08.2024 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 21.08.2024 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)