

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Терновий

№ 290/03-ЗН-0132 від « 26 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » 20\_\_ року № \_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської дільниці

майстер Леонов Олександр, помічник Леоненко Володимир, помічник Сиремський Олександр, помічник Бойко Андрій

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, 3 м-н, м. Терновий

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):
1) Ізоляційне покриття (ізоляція) газопроводу не відповідає вимогам пункту 4.32 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:
Провести монтажні роботи з газопроводу в мережі до 26.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Леонов О.О. 26.08.2024
Сиремський О.О. 26.08.2024
Леоненко О.В. 26.08.2024
Бойко А.А. 26.08.2024
З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано