

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Краснокутськ №248/03-ЗМ-01321-2024 від «08» 08 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № смт Краснокутськ, вул. Перемого, 11Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ФБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСТ НПЛОП 0.00-176-15

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування ввіденого газопроводу в термін до 08.09.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 08.08.2024

Авдеєнко В.О. 08.08.2024

Кравченко В.С. 08.08.2024

Білецький С.В. 08.08.2024

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано