

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Черкаська Лозова
(місце складання)

№ 47/02-Дер від «07» 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Держачівська ЖЕГГ майстер Вишневський А.О., слюсарі Нолішко В.О., Суло Є.А., Стеценко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Наукова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Оновити порабубання газопроводу
- 2) Притеряти електричний проводу з відомого газопроводу
- 3) Було виявлено витіки газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартири N 15, N 17, N 20, N 21, N 31, N 34, N 37, N 40, N 35

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки щодо порабубання газопроводу - строки 1 місяць
Усунути недоліки щодо змеходження електричного проводу на відомому газопроводу - строки 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витіки газу усунуто.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вишневський А.О. Акт 07.08.24

(прізвище, ім'я та по-батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)