

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Калашнік
(місце складання)

№ 109/07-Бал. від « 12 » 09 2014 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт В. О. Шемелюк В. М. Шемелюк Р. В. Шемелюк
Земельного ЦСТ Мукачів
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 6 вул. Захисників України
(вул. Мовчанівка) м. Мукачів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені антипротекції фазових та висхідних кабелів
- 2) пошкодження фазових кабелів
- 3) щільність кабелів з об'єктивного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Оновити антипротекції фазових та висхідних кабелів
кабелів пошкодженої фазової лінії в приміщенні № 6, вул. Мовчанівка
підприємства Земельного ЦСТ Мукачів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Мукачів
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.09.2014
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)