

АКТ № 298/03-Зм - 01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ _____ від « 2 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

Первомайської ділянки майстер Леонів О.О., слюсар Сироманський О.О., слюсар Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 47, 1/2 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання пг пункту 6.14 ПБСР МІАОП 0.00-6.76-15.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування введеного газопроводу в термін до 2.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Леонів О.О. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сироманський О.О. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бойко А.А. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)