

АКТ № 299/03-Зм-01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ _____ від « 2 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

Первомайської дільниці
майстер Леонов О.О., слюсар Сироманський О.О., слюсар
Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48, 1/2 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідиків):

- 1) Головний покрив (шпательвання) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання пд пункту 1.14 ПБСР МРАОП 0.00-1.76-15.
- 2) _____

3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідиків та строки їх виконання:

Провести шпательвання ввісного газопроводу в термін до 2.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сироманський О.О. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бойко А.А. 2.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)