

АКТ 300/03-Зм-01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільський

№

від « 4 »

09

2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і дільниці ПРГ

Первомайської

дільниці

Майстер Яков О.О., слюсар Бобко А.А., слюсар Смирнов О.О., слюсар Дзюба О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49, 1/2 м-н, м. Тернопільський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замінені покриття (покраробування) газопроводу не білковідне відстані пункту 4.92 ФБМ В.2.5-20:2018 Газорозподільні та пункту 1.14 ЧБСР МПАОП 0.00-1.76-15.
- 2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити покраробування ввідного газопроводу в термін до 4.10.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Яков О.О. [Підпис]

4.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Смирнов О.О. [Підпис]

4.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Бобко А.А. [Підпис]

4.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Дзюба О.В. [Підпис]

4.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)