

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року №___, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і дільниці

Первомайської ПРГ магістер Леонов О.О., слюсар Сиреньківський О.О., слюсар Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, 3 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'явилася покривка (погарбування) газопроводу не відомого розміру в місці 7.97 ФБН В.2.5-20:2018 Газорозподільне та пункт 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести погарбування відомого газопроводу в термін до 16.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Леонов О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024 (дата)

Сиреньківський О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024 (дата)

Дзюба О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024 (дата)

Бойко А.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)