

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ _____

від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і дільниці

Первомайської
 маістер Леонов О.О., сисосар Сиромський О.О., сисосар Дзюба О.В., сисосар Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17, 3 м-к, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (кофарибування) газопроводу не відрізняє величезну кількість 7.92 РБК В.2.5-20.2018 Газорозподільні та муніцип 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-176-15.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести кофарибування відносно газопроводу в термін до 11.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024
 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сиромський О.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024
 (дата)

Дзюба О.В.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024
 (дата)

Бойко А.А.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.09.2024
 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)