

АКТ 337/03-Зм-01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільський

№ _____

від « 18 » вересня 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРІ

Первомайської

дільниці

майстер Леонов О.О., елюсар Сиримешов О.О., елюсар Фзюба О.В., елюсар Байко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2, 3 м-н, м. Тернопільський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає високим класу 7.32 ФБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ ЧПАОП 0.00-1.76-15
- 2) _____

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування в'язного газопроводу в термін до 18.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.09.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сиримешов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.09.2024
(дата)

Фзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.09.2024
(дата)

Байко А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.09.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)