

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Краснокутськ № 318/03-Зм-01321-2024 від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ смт Краснокутськ, вул. Мир, 55

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ НПА ОП 0.00-1.76-15.
- 2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування всього газопроводу в термін до 11.10.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

про що складено акт про недопуск (додається)

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 11.09.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Авдеєнко В.О. 11.09.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Кравченко В.С. 11.09.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Білецький С.В. 11.09.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис)