

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

«Торшотравневе» № 295/01-5м-01321-10м Від «02» 09 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, слюсар Буханцов СГ, Маминка ОМ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 «Торшотравневе» кв. Вишнева 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (фарбування) газопроводу не газопроводом ашотан (пункт 7.92 ДБН в 2.5-20:2018)
2) Водостічний акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ МПАОМ)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається). За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1) Провести пофарбування влогового газопроводу в термін до 02.10.24
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 02.10.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_ Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_ Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: [Підписи та дати: Юрій ЮВ, Буханцов СГ, Маминка ОМ]

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (за наявності, підпис замовника)