

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Тернопільське № 309/03-Зм-01721-2024 від «09» 09 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Козди ЮВ, слюсарі Буханцов БС, Малишко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 с.Тернопільське ву. Вишнева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодження покриття (аерадування) газопроводу на вулиці за адресою вулиця Вишнева 4.72 ДБН
в 2.5-20:2024
- 2) Відсутність акту перевірки зимових та вентиляційних каналів (вулиця 6.1 МБСГ МРАОП)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести наарадування відного газопроводу в термін до 08.10.2024

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку зимових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Козди ЮВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.р. Буханцов БС
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.24
(дата)

с.р. Малишко ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)