

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

«Територіальне» № 319/03-Зм-01721-1024 від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » ___ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юздиш В, стюсарі Бухарчов ВС, Машинко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 «Територіальне» в центральній частині.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) узгодження проекту (парарозробки) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В 2.5-20:2018
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (у разі наявності)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести парарозробки вказаного газопроводу в термін до 10.10.2024
- 2) Санданізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 10.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юздиш В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 11 09 24 (дата)

са Бухарчов ВС (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 11 09 24 (дата)

са Машинко ОМ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 11 09 24 (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис)