

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

«Термотравневе № 320/03-ЛМ-01321-2021 від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від «__» __ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

Хаштер Юрій Юрійович, слюсар Буханцов Євген, Кармишко Олександр

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 Термотравневе бл Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Частично покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92. ДБН В.2.5-20:2018

2) Виявлені акти перевірки димових та вентиляційних каналів (акти в ПРГ УЕГГ)

3) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування газового газопроводу в термін до 10.10.2024

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 10.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Хаштер Юрій Юрійович 11.09.24
с.а. Буханцов Євген 11.09.24
с.а. Кармишко Олександр 11.09.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, замовника)