

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Ужасська Лозова
(місце складання)

№ 55/02-297 від «02» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Др. Гачівське ЖЕТТ майстер Вишневський А.О., слюсарі Цуканов А.М., Сушко С.А., Стеценко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 буд. Наукова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Оновити порадбування газопроводу
- 2) Прибрати електричпроводи з вв.дому газопроводу
- 3) Було виявлено витік газу по різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки щодо порадбування газопроводу - строк 1 місяць.
Усунути недоліки щодо змочорення електричпроводи на вв.дому газопроводу - строк 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витік газу усунуто.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0576330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вишневський А.О. АБД 02.09.24

(прізвище, ім'я та по-батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)