

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

снт. Мала Дамилівка
(місце складання)

№ 59/02-Дж від « 11 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Державське ЖЕТТ майстер Вишневський А.О., слюсарі Цукалов А.М., Соло Є.А., Стеценко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Мена .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Особисті порадбавання газопроводу
- 2) Трибрати електричного проводу з відомого газопроводу
- 3) Було виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира 11, квартира 17, квартира 26, квартира 39

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки щодо порадбавання газопроводу - строк 1 місяць
Усунути недоліки щодо знаходження електричного проводу на відомому газопроводі - строк 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витік газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Вишневський А.О. Вид 11.09.24

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)