

АКТ № 362/03-Зм-01321-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тервомайський

від «2» 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсар Сиремешков О.О.,
слюсар Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А., слюсар Рамізов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5, 3 м-н, м. Тервомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (покрарбування) газопроводу не
- 2) Відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018
- 3) Газозастояк на пункті 1.14 ПБЕР НПАОГ 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести покрарбування відного газопроводу в
термін до 2.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиремешков О.О. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бойко А.А. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Рамізов О.В. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)