

АКТ № 363/03-Зм-01321-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільський

від « 2 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсар Сиремський О.О.
слюсар Дзюба О.В., слюсар Байко А.А., слюсар Родігов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6, Зм-Н, м. Тернопільський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

- За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):
- 1) Заміряне покриття (шпательвання) газопроводу не відповідає
 - 2) Велика кількість пункту 7.92 ФБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
 - 3) та пункту 4.14 ГБСР КПАОП 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести шпательвання ввідного газопроводу в
термін до 2.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиремський О.О. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Байко А.А. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Родігов О.В. 2.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)