

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Меля Дамилівка
(місце складання)

№ 75/02-29 від « 04 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівник(ами) виконавця робіт Дергачівське ЦЕГТ майстер Вишневецький А.О.
слюсарі Липушини Л.Є., Суло Є.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 вул. Академічна

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
- За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
 - 1) Омовити передбавля газопроводу
 - 2) Акумулями електропроводки з в'язного газопроводу
 - 3) Було виявлено витік газу на різьбовий з'єднанні газопроводу ВБСТ
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку, у про що складено акт про не допуск (додається))

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Земити недоліки щодо передбавля газопроводу - строки 1 місяць. Земити недоліки щодо з'єднанні електропроводки на в'язному газопроводі - строки 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витік газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Вишневецький А.О. Вил 04.10.24

З актом ознайомлений: _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)