

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Тершотравневе № 341/05-Зм-01521-2024 від « 23 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзюк Ю В, спекарі
Бухачев В С, Кармишко О П, Мищенко Д В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 16 с Тершотравневе ср Тагова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) узгодити наряди на парадну газопроводу
не вживає лямпа зникла Ф.Р. Д.В.Н
В 205 - 20.09.2024
- 2) визначити акт перевірки димових та
вентильованих каналів (пункт 01 ПБСТ НРАОТ)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Провести парадну газопроводу в
терми до 22.10.2024
- 2) Спекарі спекарі провести перевірку димових
та вентильованих каналів будинку в терми
до 22.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <u>м-р Юзюк Ю В</u> | <u>23.09.2024</u> | _____ | _____ |
| <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> | <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> |
| <u>ср Бухачев В С</u> | <u>23.09.2024</u> | _____ | _____ |
| <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> | <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> |
| <u>ср Кармишко О П</u> | <u>23.09.2024</u> | _____ | _____ |
| <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> | <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> |
| <u>ол Мищенко Д В</u> | <u>23.09.2024</u> | _____ | _____ |
| <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> | <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small> | <small>(дата)</small> |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)