

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Стернотравков

№ 361/03-Зм- від «02» 10 2024 року
01321-2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юрій ЮВ слюсарі Малишко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 Стернотравков бу Цюмлека

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Узгодити покриття (фарбування) газопроводу
- 2) не вказує місце виконання пункту 4 ЗЗ ДБН
- 3) ВБС-20:20218

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести фарбування влогового газопроводу
Строки до 01.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юрій ЮВ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Малишко ОМ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Микенко ДВ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (замовника)