

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Терноградське

№ 310/03-3 м - 04521-20 24 від «07» 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці
майстер Юзін ЮВ, слюсар Дамшко ОМ
Миленко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5 с. Терноградське вул. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу
- 2) не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН
- 3) В 2.5-20: 2018

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вогню газопроводу
втермом до 06.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>мр Юзін ЮВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>07 10 24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
<u>с. Дамшко ОМ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>07 10 24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
<u>с. Миленко ДВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>07 10 24</u> <small>(дата)</small>	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (замовник)