

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Рески  
(місце складання)

№ 04/02-001 від « 19 » 09 2024 року

Відповідно до договору від «      » 20      року №     , працівником(ами) виконавця робіт Державне УГГ майстер Вишневський А.О., слюсарі Цурканов А.М., Бусло Є.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, вул. Цукрошська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вивести порожнє гуртожитку
- 2) Вивести електричну перевірку з відного гуртожитку
- 3) Грубо вивести витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 166, кв 8, кв 14

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути витоки газу гуртожитку - строк 1 місяць  
Усунути витоки газу гуртожитку електричної перевірки на вулі - строк 1 місяць. Вивести витоки газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вишневський А.О. 19.09.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)