

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Держаці (місце складання)

№ 68/02-Джк від «01» 10 2024 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівником(ами) виконавця робіт Держацівське ТЕТТ майстер Вишневський А.О., слюсарі Аджукшик Л.Є., Суло Є.А. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконання роботи ТО ВКТ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 176 вул. Сумської. Шлях

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Оновити поролубвальня газопроводу
2) Прийняти електричпроводку з вв'язкою газопроводу
3) Було виявлено витічки газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВКСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира №1, квартира №4, квартира №9, квартира №10, квартира №14, квартира №15 (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти недоліки щодо поролубвальня газопроводу - строк 1 місяць
Зняти недоліки щодо змаховисення електричпроводки на вв'язкою газопроводу - строк 1 місяць. В ході проведення робіт ТО витічки газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Вишневський А.О. Виб 01.10.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)