

АКТ 342/03-Зел-01821-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ від « 23 » 09 2024 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20___ року №___, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і дільниці

ПРІ Первомайської майстер Леонів О.О., слюсар Сиреминшів О.О., слюсар Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 21, 3-й н. м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фізичне пошкодження (корозія) газопроводу на відомій висоті пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газорозподільні мережі пункту 1.10 ПБСГ НРАОП 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести усунення в'язного газопроводу в термін до 23.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Table with 4 columns: Name, Signature, Date, and another Date. Rows include Leonov O.O., Sireminshiv O.O., Dzuba O.V., and Boyko A.A. with their respective dates of 23.09.2024.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано