

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільської

№ від « 23 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і дільниці

ПРІ Первомайської майстер Лесюк О.О., слюсар Сурякешинюк О.В., слюсар Філюба О.В., слюсар Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 22, Зм-1, м. Тернопільської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) Замінене покриття (шпатель) газопроводу не відповідало вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання п.9 пункту 6.14 ПБСР НРАОР 0.00-1.76-15.

3) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Замінене покриття (шпатель) газопроводу в термін до 23.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лесюк О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2024 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сурякешинюк О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2024 (дата)

Філюба О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2024 (дата)

Бойко А.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.09.2024 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)