

АКТ № 383/03-З.м-01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільський

від « 14 » 10 2024 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Леонов О.О., слюсар Сиремський О.О., слюсар Дзюба О.В., слюсар Бойко А.А., слюсар Файзгов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25, 3 м-н, м. Тернопільський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замінене покриття (подрядування) газопроводу на відновірає
- 2) вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та
- 3) пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити подрядування ввіденого газопроводу в  
термін до 14.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сиремський О.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

Дзюба О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

Бойко А.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

Файзгов О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)