

АКТ № 381/09-Зм-01321-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Терволаайський

від « 9 » 10 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №    , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Лесюков О.О., сисюсар Сиренюк О.О., сисюсар Дзюба О.В., сисюсар Бойко Ф.Ф., сисюсар Рашігов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, 3 м-н, м. Терволаайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає
- 2) висотою пункту 7.92 ФБН В.2.5-2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ НПАСТ 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести порядкування ввісного газопроводу в мерейн до 9.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лесюков О.О. 9.10.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиренюк О.О. 9.10.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 9.10.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бойко Ф.Ф. 9.10.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Рашігов О.В. 9.10.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)