

АКТ № 366/03-Зм-01321-2024
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тервомааєський

від « 3 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., елюсар Дзюба О.В.,
елюсар Суреньшинов О.О., елюсар Бойко А.А.,
елюсар Філіпов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 9, Змн, м. Тервомааєський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) заміщити покриття (коардування) газопроводу на
- 2) відновити висогаш пункту 7.92. ДБН В.2.5-20:2018
- 3) газопостачання та пункту 7.14 ПБЕР МПДОП 0.00-1.76-15.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести коардування ввідного газопроводу в
термін до 2.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.10.2024
(дата)

Суреньшинов О.О. Фі
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.10.2024
(дата)

Дзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.10.2024
(дата)

Бойко А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.10.2024
(дата)

Філіпов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.10.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)