

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/т Краснокутськ №354/03-Зм-01321-2024 від «26» 09 2024 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Ігнатович Вадим Васильович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с/т Краснокутськ, вул. Мир, 147

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.Б-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ НПА ОП 0.00-1.26-15 від «...» 2024 року

3) ...

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ...

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ...

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування відповідного газопроводу в термін до 26.10.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ...

Контактний робочий телефон представника виконавця ...

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження з актом ознайомлений:

Сидоренко О.Р. 26.09.2024р.

Авдеєнко В.О. 26.09.2024р.

Кравченко В.С. 26.09.2024р.

Ігнатович В.В. 26.09.2024р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.