

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Краснокутськ

№345/03-Зм-01321-2024 Від «24» 09 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Ігнатович Вадим Васильович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № смт Краснокутськ, пров. Дакий, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає висогам пункту 7.92 ДБН В.2.В-60:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ МПАОП 0.00-1.76-15
- 2)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування ввісного газопроводу в термін до 24.09.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 24.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдеєнко В.О. 24.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 24.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Ігнатович В.В. 24.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (за наявності, підпис) (за наявності, підпис)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений: