

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/п Нова Богдана №339/03-34-01314-2024 від «23» 09 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Ігнатович Вадим Васильович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО БЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с/п Нова Богдана, площа Кооперативна, 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Золотийне покриття (порядкуванні) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ЗБНВ.2.5-20:2018 Газостазанні та пункту 1.14 ПБСГ НПА ОП.00-1.76-15
2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ НПА ОП.00-1.76-15)

3) ...

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкуванням відносно газопроводу в термін до 23.10.2024р.
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку (прогнати) димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.10.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

про що складено акт про недопуск (додається).

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Сидоренко О.В. 23.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдєєнко В.О. 23.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 23.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Ігнатович В.В. 23.09.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (замовника)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_