

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Тернопільське № 349/03-34-01521-2024 від «25» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » _____ 20 року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Шадін Ю.В., слюсарі
Малишко О.М., Миленко Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 31 с. Тернопільське вул. Гагаріна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Увелоюване покриття (покривування) газопроводу
не відповідає вимогам пункту 4.92 ДБН
В 2.5-20:10218

2) Видсутній акт перевірки димових та
вентиляційних каналів пункту 6.1 ПБСГ (ПБДот)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести покривування влогового газопроводу
в термін до 24.10.2024
з Спеціалізованою організацією провести перевірку
димових та вентиляційних каналів будинку
в термін до 24.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м-р Шадін Ю.В.</u>	<u>25.09.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>с.п. Малишко О.М.</u>	<u>25.09.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>с.п. Миленко Д.В.</u>	<u>25.09.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>с.п.</u>	<u>09.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)