

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Тершотравнева № 348/03-Зм-01521-2024 від «25» 09 2024 року

Відповідно до договору від «   »     20    року №    , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юзін ЮВ, слюсарі  
Малишко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 32 с. Тершотравнева ву. Підгісна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Узгодити покриття (парардування) газопроводу  
не відповідає вимогам пункту 4.92 ДБН  
В 2.5-10:2024
- 2) Виявити акт перевірки димових та  
вентильованих каналів (пункт 6.1 ПБСТ МПАС)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).  
За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))  
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Провести парардування вказаного газопроводу  
в термін до 24.10.2024
- 2) Спеціалізованою організацією провести  
перевірку димових та вентильованих каналів  
будинку в термін до 24.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>и-р</u>	<u>Юзін ЮВ</u>	<u>25.09.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>сл</u>	<u>Малишко ОМ</u>	<u>25.09.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>сл</u>	<u>Микенко ДВ</u>	<u>25.09.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>сл</u>	<u>   </u>	<u>09.24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)